



Indirizzo Via Bertola, 14  
17047 Vado Ligure (SV)  
Italia  
Website www.alkion.com  
CF e P.IVA 09626400965

**Al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili**  
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche  
Piemonte – Valle d'Aosta - Liguria  
[ooppiemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it](mailto:ooppiemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it)

**All'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure  
Occidentale, sede di Savona**  
[segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com](mailto:segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com)  
[ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com](mailto:ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com)

**Alla Regione Liguria**  
Settore Urbanistica  
Settore Difesa del Suolo  
[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)  
[urbanistica@cert.regione.liguria.it](mailto:urbanistica@cert.regione.liguria.it)  
Geom. Stefano Melagari  
[stefano.melagari@regione.liguria.it](mailto:stefano.melagari@regione.liguria.it)  
[difesasuolo.savona@cert.regione.liguria.it](mailto:difesasuolo.savona@cert.regione.liguria.it)  
Arch. Enrico Pastorino  
[Enrico.pastorino@regione.liguria.it](mailto:Enrico.pastorino@regione.liguria.it)

**Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio** per la città metropolitana di Genova e  
le province di Imperia, La Spezia e Savona  
[mbac-sabap-im-sv@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-im-sv@mailcert.beniculturali.it)  
Arch. Andrea Canziani  
[andrea.canziani@beniculturali.it](mailto:andrea.canziani@beniculturali.it)

**Alla Provincia di Savona**  
[protocollo@pec.provincia.savona.it](mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it)  
**Ufficio Cementi Armati**  
[cementi@provincia.savona.it](mailto:cementi@provincia.savona.it)  
**Ing. Franca Briano**  
[f.briano@provincia.savona.it](mailto:f.briano@provincia.savona.it)

**Al Comune di Vado Ligure**  
[info@cert.comune.vado-ligure.sv.it](mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it)

**All'Agenzia del Demanio**  
[dre\\_Liguria@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Liguria@pce.agenziademanio.it)

**Alla Capitaneria di porto di Savona**  
[cp-savona@pec.mit.gov.it](mailto:cp-savona@pec.mit.gov.it)

All'Agenzia delle Dogane  
Ufficio delle Dogane di Savona  
[dogane.savona@pec.adm.gov.it](mailto:dogane.savona@pec.adm.gov.it)

All'ANAS SPA  
[anas.liguria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.liguria@postacert.stradeanas.it)

Al Consorzio Depurazione Acque del Savonese  
[postacert@pec.depuratore.sv.it](mailto:postacert@pec.depuratore.sv.it)

Esso Italiana. Srl  
[lubevado@actaliscertymail.it](mailto:lubevado@actaliscertymail.it)

Trasmessa via PEC - prot. 18/2021

**Oggetto:** DPR 383/94, DPR 616/77 (ART. 81). Vado Ligure (SV)  
Progetto N. 707 – Sistemazione idraulica tratto terminale dell'asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico.  
Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'Art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.  
*Ente proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale*  
*Nota: M INF. PRTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0009148.05-10-2021*

In riferimento alla nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in oggetto, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi per l'approvazione della documentazione progettuale relativa al progetto n. 707 si rappresentano di seguito le considerazioni della scrivente Società.

Il Progetto n. 707 secondo quanto riportato nella nota del 24 settembre 2021 dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale ("APSMLO") (Ente Proponente) "...si riferisce agli interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente per una lunghezza di ca. 1Km prima della foce mediante: demolizione di opere interferenti in alveo; realizzazione di nuovi argini per l'ampliamento del torrente...".

Dall'esame della Documentazione Progettuale non è stato rinvenuto cenno relativo all'attività di rimozione, dall'alveo del torrente, delle tubazioni per il trasporto di prodotti energetici, che collegano il Deposito della Scrivente Società sito in Vado Ligure ed il pontile a mare e che costituiscono evidentemente una interferenza rispetto ai lavori di Sistemazione Idraulica del Torrente Segno a cui il Progetto si riferisce.

Che dette tubazioni costituiscano un'interferenza rispetto al progetto di Sistemazione Idraulica del Torrente Segno, è attestato anche dalla circostanza che l'Accordo di Programma (sottoscritto il 15 settembre 2008 ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 267/2000, dell'Art. 58 della L. R. 36/97 e della DCR 22/2005) nella versione aggiornata dal Consiglio Provinciale di Savona nella seduta del 13 marzo 2018 con Deliberazione n. 7 per recepire le attività di sistemazione


idraulica del torrente Segno, prevede al punto 7 a pag. 13 che APSMLO “...a propria cura e spese...” effettui “...la rimozione dall’alveo del Torrente Segno delle condotte di olii minerali e prodotti energetici ed al trasferimento delle stesse su altro tracciato che consenta il collegamento in piattaforma [multipurpose realizzata nel porto di Vado Ligure]...”. L’Accordo di Programma conferma quindi che la rimozione delle Tubazioni dal Torrente Segno è un’attività che APSMLO si è impegnata a realizzare per rimuovere l’interferenza delle stesse dall’opera di Sistemazione Idraulica del Segno di cui al Progetto. Peraltro, il “trasferimento” delle condotte su altro tracciato è oggetto di un diverso progetto - anch’esso promosso dal APSMLO ed oggetto di separato procedimento e diversa conferenza dei servizi – denominato P-644 che, per quanto ci risulta, non prevede la rimozione delle condotte esistenti nell’alveo del Segno, ma solo la realizzazione delle nuove condotte su un tracciato esterno all’alveo del torrente. È quindi evidente che per dare attuazione agli impegni assunti da APSMLO con l’Accordo di Programma, la rimozione dall’alveo delle condotte attualmente esistenti deve necessariamente essere oggetto del presente Progetto P-707.

A nostro avviso, inoltre, la Documentazione Progettuale non chiarisce la sequenza temporale e il coordinamento tecnico del Progetto (n. 707) con il progetto denominato “P-644”. mancando indicazioni temporali di realizzazione delle opere e cronoprogrammi specifici.

Mancando la Documentazione Progettuale di tali indicazioni, non è possibile verificare la consequenzialità temporale tra il Progetto (n. 707) ed il citato progetto P-644, per accertare che il secondo (P-644) sia portato a pieno compimento (collaudo finale positivo e piena operatività delle nuove tubazioni), prima che, nell’esecuzione del primo (Progetto n. 707), venga effettuata la rimozione delle Tubazioni dall’alveo del Segno. Tale cronologia di eventi è infatti necessaria a consentire la “continuità delle attività operative” della Scrivente nel corso della realizzazione dei già menzionati progetti.

Cordiali Saluti

Vado Ligure, 15/11/2021



Alkion Terminal Vado Ligure s.r.l.  
Terminal Manager  
Alessandro Disti