



Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PIEMONTE – VAL D'AOSTA – LIGURIA

Sede Coordinata di Genova

Viale Brigate Partigiane, 2 -16129 Genova

p.e.c.: ooppiemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it

e-mail: poopp.ge@mit.gov.it

e p.c.

Spett.le

COMUNE DI GENOVA

Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

e-mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it

e-mail: cbarabino@comune.genova.it

Spett.le

COMUNE DI GENOVA

Direzione Urbanistica

Ufficio Provvedimenti Concertativi

e-mail: gdimai@comune.genova.it

p.e.c.: comunegenova@postemailcertificata.it

OGGETTO: Indizione Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 Intesa Stato-Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Comune di Genova - Progetto definitivo della nuova calata ad uso cantieristico navale all'interno del Porto Petroli e della contestuale sistemazione idraulica del Rio Molinassi – Ricollocazione delle Cooperative Pescatori Multedo presso Genova Prà.

Ente Proponente: Comune di Genova – Divisione Infrastrutture e Difesa del Suolo

Trasmissione parere IRETI S.p.A.

Sulla base della documentazione pervenuta si segnala che nell'area interessata dalle opere in oggetto sono presenti reti gestite dalla Scrivente.

In particolare nel sottosuolo dell'area destinata alla ricollocazione delle Cooperative Pescatori Multedo è presente una condotta idrica DN 700 di primaria importanza comprensiva di bypass DN150 completo di n. 2 valvole e scarico DN150 verso il rio San Michele.

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Il nulla osta alla realizzazione delle opere in oggetto è pertanto subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni.

Le opere di cui all'oggetto dovranno essere realizzate adottando provvedimenti atti a tutelare la continuità del servizio ed a preservare l'integrità delle reti e/o impianti.

Dovranno altresì essere sempre assicurati l'agibilità delle reti e degli organi di intercettazione, mantenendo le caratteristiche necessarie all'individuazione delle reti e degli impianti gestiti dalla scrivente Società.

Per quanto attiene agli interventi previsti per il restyling e la sistemazione a verde delle aeree si precisa che la piantumazione di alberature non potrà avvenire in nessun caso sulla verticale delle condotte gestite dalla Scrivente ed in caso di presenza di essenze arbustive nelle vicinanze delle condotte si richiede la collocazione di idonei teli anti-radice.

Gli interventi di piantumazione previsti dovranno rispettare sia il Regolamento Comunale del Verde sia le Normative Tecniche relative alle reti idriche, fognarie e la normativa UNI 10576 per quanto attiene la rete gas.

Eventuali variazioni al piano di campagna dovranno tenere conto delle condizioni preesistenti in base a cui le reti e gli impianti sono stati alloggiati in ottemperanza alle normative di riferimento. Il Committente deve assicurare, a proprio onere e cura, l'agibilità dei chiusini presenti nell'area e qualora necessario, ricollocandoli adeguatamente rispetto al nuovo piano stradale.

Per verificare più precisamente la presenza di eventuali interferenze il Committente delle opere in oggetto dovrà formalizzare per iscritto ad IRETI S.p.A. una richiesta di tracciatura delle reti idriche, fognarie e gas presenti nelle aree interessate dagli interventi.

Qualora si rendesse necessario risolvere eventuali interferenze delle opere in oggetto con le reti gestite dalla Scrivente, le modalità di risoluzione dovranno essere concordate insieme ai Tecnici IRETI S.p.A..

In tale caso gli interventi per la risoluzione delle interferenze dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza del personale IRETI S.p.A. ed i relativi oneri saranno interamente a carico del committente delle opere in oggetto ivi compreso il coordinamento della sicurezza ai fini di applicazione del D.Lgs.81/08.

Eventuali oneri a carico del Gestore dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità d'Ambito.

Nel caso di necessità di approvvigionamento idrico il personale di IRETI S.p.A. è a disposizione per definire le modalità tecniche di allaccio alla rete idropotabile.

Per quanto attiene agli scarichi fognari di acque nere e bianche dovranno essere integralmente separati e convogliati, previo opportuni trattamenti, a mezzo di idonee opere di raccolta ed adduzione, nelle rispettive canalizzazioni presenti nell'area.



Le opere fognarie ed i relativi allacci, potranno essere eseguite solo previo ottenimento della specifica autorizzazione così come previsto dal vigente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova (la domanda di allaccio dovrà pervenire a IRETI S.p.A. – via SS. Giacomo e Filippo, 7).

Per eventuali informazioni vogliate contattare il Per.Ind. Giuseppe Manni (tel.335 7740139).

Distinti saluti.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'G' followed by some illegible characters.

IRETI S.p.A.

Amministratore Delegato
(Ing. Fabio Giuseppini)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'F' followed by some illegible characters.