



ACEA ATO2 SpA

**DIREZIONE OPERAZIONI**  
Investimenti e Servizi per l'Ambiente  
Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset  
Patrimonio ed Acquisizione Comuni e Nuovi Asset

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**  
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche  
per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna  
Sede Centrale di Roma  
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma  
PEC: [oopp.lazio@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.lazio@pec.mit.gov.it)

e p.c.

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.  
PER IL LAZIO L'ABRUZZO E LA SARDEGNA**

Ufficio 3 Tecnico I  
PEC: [oopp.lazio-uff3@mpec.mit.gov.it](mailto:oopp.lazio-uff3@mpec.mit.gov.it)

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Formazione  
Piazza Scilla, 2 – 00178 Roma  
PEC: [dc.formazione@cert.vigilfuoco.it](mailto:dc.formazione@cert.vigilfuoco.it)

Roma, 11/08/2022  
Prot. 0486739/22

**Oggetto: Conferenza dei servizi istruttoria - interventi Scuole Centrali antincendi,  
Piazza Scilla n.2 - Roma**

Amministrazione Proponente: Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Formazione.  
Comunicazione Vs prot. n. 25267 del 20/07/2022.

Con riferimento alla comunicazione in oggetto e alla documentazione integrativa allegata, prodotta dall'interessato a seguito della nota della Scrivente prot. 0317577/22 del 19/05/2022 riguardo lo studio di fattibilità tecnico economica denominato "DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PRESSO LA SEDE DELLE "SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI" – ROMA", si prende atto di quanto comunicato ovvero che:

- non è previsto l'aumento del numero di utenti all'interno della SCA ma una ridistribuzione del personale in servizio all'interno degli edifici oggetto di nuova realizzazione e di demolizione/ricostruzione; pertanto, non si prevede apporto di reflui aggiuntivi nelle condotte esistenti né ulteriore richiesta di disponibilità idrica,
- sono state recepite le prescrizioni riguardo la protezione dell'acquedotto "Torrenova-Eur".



ACEA ATO2 SpA

**DIREZIONE OPERAZIONI**  
**Investimenti e Servizi per l'Ambiente**  
**Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset**  
**Patrimonio ed Acquisizione Comuni e Nuovi Asset**

Stante quanto sopra, fermo restando il divieto di immissione di acque meteoriche raccolte dalle aree che saranno oggetto di impermeabilizzazione e dagli edifici di nuova costruzione all'interno della rete fognaria nera esistente secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale e l'impegno a sottoporre alla Scrivente, nelle successive fasi di progettazione, elaborati grafici e monografici al fine di verificare la non interferenza delle opere rispetto all'acquedotto "Torrenova-Eur" nonché la soluzione tecnica per la protezione dello stesso in corrispondenza dell'attraversamento Carrabile, si rilascia parere favorevole.

Il Responsabile  
(Bruno Formicola)  
