



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

COMANDO PROVINCIALE DI VITERBO
UFFICIO PREVENZIONE

Risposta alla nota
del MIMS – Provv. OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna
acquisita con prot. 9850 del 12-07-2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE
MOBILITÀ SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
PUBBLICHE per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
PEC: oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Oggetto: CdS n. 677 – Piano PNRR – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Penitenziaria – Roma – Realizzazione del Padiglione Detentivo di Viterbo – Finanziamento MIMS cap.7471 – CUP D81B21005920001 – Cod. Alice: 21/MGG/L/0135/00. Studio di fattibilità Tecnico Economica, comprensivo di computo metrico estimativo, schema di contratto, piano di manutenzione e prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza Amministrazione Proponente: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Ufficio dirigenziale 4 Tecnico II Sezione 5.
Riscontro.

Con riferimento al procedimento in oggetto, tenuto conto che a seguito dell'esame della documentazione resa disponibile è emersa la prevista realizzazione del *nucleo cucina* al piano terra del nuovo padiglione dell'edificio detentivo, si chiede di acquisire dal soggetto proponente apposita dichiarazione finalizzata ad escludere l'installazione, nel medesimo locale, di impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso la cui potenzialità complessiva ecceda i 350 kW.

In caso contrario, si rappresenta la necessità di acquisire dal soggetto proponente l'istanza di valutazione progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, con le modalità indicate all'art. 3 del D.M. 7/8/2012, per ciascuna delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di seguito indicate:

1. **attività 74.2.B** (ovvero **74.3.C** nel caso di potenzialità complessiva superiore a 700 kW), di cui all'allegato III del D.M. 7/8/2012.

Si rappresenta, altresì, che in conformità a quanto chiarito con circolare del Ministero dell'interno 11 dicembre 1986, n. 36, le case di reclusione non sono ascrivibili alle attività di cui al punto 66 (dormitori con oltre 25 posti letto) dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non costituiscono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

per il Comandante a.p.c.
(Rocco MASTROIANNI)
Ing. Rosario Caccavo
firma digitale ai sensi di legge