

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
oopp.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

DIS/LAZ/UT-VT

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: Protocollo nr: 27698 - del 08/08/2022 - PRRM - Prov. OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna - Lazio CdS n. 677 - Piano PNRR - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Penitenziaria - Roma - Realizzazione del Padiglione Detentivo di Viterbo - Finanziamento MIMS cap.7471 - CUP D81B2100

Con riferimento alla Vs del 08/08/2022 protocollo nr.27698 per quanto di Nostra competenza si rilascia parere positivo per la realizzazione dell'opera in oggetto.

Per quanto attiene l'interferenza con i nostri impianti MT/BT sia aerei che interrati, dovrà essere richiesto lo spostamento con congruo anticipo.

Resta inteso che le spese saranno a totale carico della società incaricata della realizzazione dell'opera. Con l'occasione richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare all'Art. 117 che, per Vostra comodità, di seguito trascriviamo

Art. 117: Lavori in prossimità di parti attive

1. *Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:*
 1. *mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;*
 2. *posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;*
 3. *tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.*
2. *La distanza di sicurezza deve essere tale che non possono avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.*

Nell'evidenziare che il ns. Ufficio Tecnico della Unità Territoriale di Viterbo tel. 3287263391 è disponibile per quanto riterrete necessario, Vi ricordiamo che, anche in forza alla norma citata, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che possono comunque derivare a cose e/o persone per Vostre inosservanze, compreso il ns. impianto, ricade esclusivamente su di Voi.

Cogliamo l'occasione per porVi cordiali saluti

Daniele Malagigi
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.