



Direzione Ufficio Territoriale

Spett.le

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE alle OO.PP
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA- LIGURIA**
oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it
c.a. Dott. Crescenzo Prisco

Savona, 27 settembre 2022

OGGETTO: Progetto 782 - Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal Sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la SSI Aurelia.

Riscontro alla nota del Provveditorato OO.PP. avente Registro Ufficiale n. 7136 del 22 agosto 2022

In riferimento alla nota avente Registro Ufficiale n. 7136 del 22 agosto 2022, acquisita al Prot. ADSP al n. 29770 del 22 agosto 2022, con cui codesto spettabile Provveditorato OO.PP. ha trasmesso "Nota di richiesta integrazioni ed altre determinazioni, pareri e comunicazioni provenienti dalle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi" si inoltra la nota di riscontro del progettista IRE S.p.A. Prot. n. 7099 del 22 settembre 2022 così come inviata dal Responsabile Unico del Procedimento Prog. P. 782 - Ing. Paola Roascio - con nota Prot. I. n. 33692 del 23 settembre 2022.

Si riportano, di seguito, i contenuti tecnici dettagliatamente articolati sulla base delle richieste e/o osservazioni così come formulate dai singoli Enti/Società:

- **Rif. Nota Comune di Vado Ligure prot. n. 17663/2022 del 16 agosto 2022:** "Negli elaborati per la gara d'appalto, verranno specificati i dettagli richiesti su tale area, secondo quanto sarà preventivamente concordato con il Comune".

- **Rif. Nota Consorzio Depurazione Acque Prot. n. 2711 del 12 agosto 2022:** "Per il DN450 il progetto (tavola X2) prevede già di mantenere il sifone verso l'alto anche in fase definitiva, negli elaborati di gara sarà eliminato un refuso contenuto alla pagina 90 della "Relazione sulle Interferenze" inserendo la seguente dicitura: "In fase definitiva la tubazione resterà nella medesima posizione indicata per la fase di cantiere" Tale correzione non comporta conseguenze rispetto agli altri aspetti del progetto.

- Per l'angolazione delle tubazioni si rimanda ai dettagli del P.E. - La ghisa sferoidale verrà indicata e computata negli elaborati per la gara d'appalto. - Per la tempistica dei lavori si rimanda a indicazioni del P.E. ed alla fase esecutiva.

- Il tubo camicia verrà indicato e computato negli elaborati per la gara d'appalto. - Per la tempistica dei lavori si rimanda a indicazioni del P.E. o alla Direzione Lavori.

Nel cronoprogramma di progetto sono indicate le fasi in cui è necessario procedere agli spostamenti".

- **Rif. Nota di Fastweb S.p.A. Prot. Provveditorato n. 6711 del 2 agosto 2022:** "Per la redazione del progetto erano state ricevute planimetrie con minor dettaglio di visualizzazione. Le nuove planimetrie saranno integrate negli elaborati per la gara d'appalto; è stata verificata una ulteriore interferenza con le aree di scavo nella zona della Pila P1-R3 la cui risoluzione sarà opportunamente riportata negli elaborati da porre a base di gara.

Si è dato riscontro, altresì, alla nota di **IRIDEOS S.p.A.** trasmessa dal Comune di Vado Ligure con lettera Prot. n. 19270/2022 del 7 settembre 2022 acquisita al Prot. ADSP al n. 31444 in pari data (che si allega): "Dalla planimetria trasmessa la rete risulta sottopassare la SSI e quindi non risulta interferente con il progetto AdSP. In ogni caso sono state trasmesse per le vie brevi le planimetrie del Progetto Definitivo richieste".



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Ufficio territoriale di Savona Palazzina BIC Ex OMSAV - 17100 Savona - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.019.85541
www.portsofgenoa.com - ufficioterritoriale.sv@portsofgenoa.com - ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com



SGA con ISO 14001:2015

In riscontro alla nota della **Regione Liguria/Settore Difesa del Suolo di Savona** Prot. n. 842888 del 12 agosto 2022 si comunica quanto di seguito:

- in merito alle pratiche di concessione di propria pertinenza, la scrivente Amministrazione sta predisponendo la documentazione da presentare – con procedura separata - agli Uffici regionali di competenza;

- si ricorda che le pratiche legate al progetto oggetto di approvazione, derivano dall'impegno preso da questa Autorità di Sistema Portuale in data 18 dicembre 2017 in occasione della sottoscrizione dell'“*Aggiornamento dell'Accordo di Programma sottoscritto il 15 settembre 2008*”.

Con l'occasione, si trasmette la nota Prot. n. 33962 del 26 settembre 2022 “Attestazione di avvenuto pagamento oneri istruttori alla **Provincia di Savona**” per l'importo di Euro 400,00, così come richiesti con nota Prot. n. 32220/2022 del 18 agosto 2022.

Si precisa che i riscontri tecnici forniti e sopra riportati non apportano sostanziali modifiche al progetto in approvazione; tuttavia, al fine di consentire a tutti i partecipanti di rendere le proprie determinazioni, si richiede a codesto rispettabile Provveditorato di valutare un adeguamento delle tempistiche della conferenza di servizi in corso.

Distinti saluti

Direzione Ufficio Territoriale di Savona

Il Direttore

Paolo Canavese

Direzione Ufficio Territoriale di Savona

Direttore Paolo Canavese

E, p.c.

Direzione Tecnica ed Ambiente

Direttore Giuseppe Canepa

Servizio Opere Marittime Civili e Ferroviarie

Dirigente Susanna Pelizza

Prot. vedi timbratura laterale

Savona, 22 settembre 2022

OGGETTO: Progetto 782 - Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal Sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la SSI Aurelia.

Risposta alla nota del Provveditorato OO.PP. avente Registro Ufficiale n. 7136 del 22 agosto 2022

In riferimento alla nota avente Registro Ufficiale n. 7136 del 22 agosto 2022, acquisita al Prot. ADSP al n. 29770 del 22 agosto 2022, con cui il Provveditorato OO.PP. ha trasmesso "Nota di richiesta integrazioni ed altre determinazioni, pareri e comunicazioni provenienti dalle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi" si trasmette il documento Prot. n. 7099 del 22/09/2022 (ns. Prot 22/09/2022. 0033593) a firma del progettista contenente puntuali riscontri a tutte le note ricevute.

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

La RUP
Ing. Paola Roascio

Allegati: c.s.d.

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 23/09/2022.0033692.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA ROASCIO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale





ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE

Si attesta che il documento allegato ¹ alla presente è stato registrato a **Prot. N° 0034193** in data **27/09/2022 alle 11:34**



Prot. 27/09/2022.0034193.U



Impronta del documento digitale registrato

¹Per accedere al file originale firmato: aprire il presente attestato con Acrobat Reader, cliccare il tasto “Allegati”, con icona a forma di graffetta, nella barra di sinistra e poi cliccare sul nome dell'allegato presente che è il file originale firmato digitalmente.

Classif.: I-0115

Genova, data del protocollo

A mezzo PEC a:

direzione.technica@pec.portsofgenoa.com

Anticipata via mail a:

paola.roascio@portsofgenoa.com

Spett.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

ing. Paola Roascio

Oggetto: Intervento P.782 – Trasmissione del Progetto Definitivo “Sistemazione idraulica del Rio Sant’Elena nel Comune di Vado Ligure (SV) per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia” – Commenti relativi alle comunicazioni trasmesse dal Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per il Piemonte , la Val D’Aosta e la Liguria con PRTO.REGISTRO_UFFICIALE.2022.0007136

Facendo seguito a quanto da voi richiesto nella seguente tabella si riporta l’elenco dei soggetti invitati in Conferenza di Servizi per l’approvazione del Progetto Definitivo per la “Sistemazione idraulica del Rio Sant’Elena nel Comune di Vado Ligure (SV)” che risultano aver trasmesso un parere alla data odierna con le eventuali azioni progettuali da intraprendere in relazione ad esso.

SOGGETTO	CONTENUTO DEL PARERE	COMMENTO
Regione Liguria – Settore Assetto Territorio	L’intervento sviluppa a livello definitivo il PFTE, che aveva ricevuto parere favorevole di compatibilità con il PdB del torrente Segno.	Nessuna
Provincia di Savona	Richiesta di contributi per spese istruttoria	Nessuna
Comune di Vado Ligure	In sede di progettazione definitiva/esecutiva identificare puntualmente e definire idonee modalità di accesso pubblico all’area destinata a verde pubblico (240 mq, CT F. 31, P. 292)	Negli elaborati per la gara d’appalto, verranno specificati i dettagli richiesti su tale area, secondo quanto sarà preventivamente concordato con il Comune.
Comune di Quiliano	Non è necessaria l’autorizzazione per il vincolo idrogeologico.	Nessuna
Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese	Per il DN450 in pressione sotto via La Braja (reflui del finalese) prevedere anche in fase definitiva il sifone verso l’alto. - Realizzare i tracciati di deviazione delle tubazioni con angoli di 22,5° o al massimo 45°. - Utilizzare	Per il DN450 il progetto (tavola X2) prevede già di mantenere il sifone verso l’alto anche in fase definitiva, negli elaborati di gara sarà eliminato un refuso contenuto alla pagina 90 della

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Liguria I.R.E. S.p.A.

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.

Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc. e P IVA 02264880994

info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova

Uffici Genova: Via XX Settembre 41

Uffici Savona: BIC - Incubatore di Savona Ex Palazzina OMSAV, Area Portuale, 17100 Savona

DIVISIONE SANITA', TUTELA DEL TERRITORIO E PROGRAMMI DI INTERESSE STRATEGICO

tel. +39 0108403252

infrastrutture@ireliguria.it



SOGGETTO	CONTENUTO DEL PARERE	COMMENTO
	<p>tubazioni in ghisa sferoidale. - Effettuare i lavori possibilmente a fine febbraio per le operazioni di svuotamento condotta e allaccio ai nuovi tratti posati "in bianco".</p> <p>Per il DN300 su via La Braja nessuna osservazione.</p> <p>Per il DN200 (stimato) in pressione in sponda sx del rio prevedere un tubo camicia che consenta interventi manutentivi anche per il tratto in subalveo. - Ridurre al minimo eventuali tempi di fermo impianto.</p>	<p>"Relazione sulle Interferenze" inserendo la seguente dicitura:</p> <p>" In fase definitiva la tubazione resterà nella medesima posizione indicata per la fase di cantiere"</p> <p>Tale correzione non comporta conseguenze rispetto agli altri aspetti del progetto.</p> <p>- Per l'angolazione delle tubazioni si rimanda ai dettagli del P.E. - La ghisa sferoidale verrà indicata e computata negli elaborati per la gara d'appalto. - Per la tempistica dei lavori si rimanda a indicazioni del P.E. ed alla fase esecutiva.</p> <p>-</p> <p>Il tubo camicia verrà indicato e computato negli elaborati per la gara d'appalto. - Per la tempistica dei lavori si rimanda a indicazioni del P.E. o alla Direzione Lavori.</p> <p>Nel cronoprogramma di progetto sono indicate le fasi in cui è necessario procedere agli spostamenti.</p>
FASTWEB	Ha inviato le planimetrie dei propri cavidotti su ortofoto.	Per la redazione del progetto erano state ricevute planimetrie con minor dettaglio di visualizzazione. Le nuove planimetrie saranno integrate negli elaborati per la gara d'appalto è stata verificata una ulteriore interferenza con le aree di scavo nella zona della Pila P1-R3 la cui risoluzione sarà opportunamente riportata negli elaborati da porre a base di gara.
IRIDEOS	Trasmissione planimetria cavi e Richiesta di planimetrie dell'area di cantiere.	Dalla planimetria trasmessa la rete risulta sottopassare la SS1 e quindi non risulta interferente con il progetto AdSP.



SOGGETTO	CONTENUTO DEL PARERE	COMMENTO
		In ogni caso sono state trasmesse per le vie brevi le planimetrie del Progetto Definitivo richieste.

Cordiali saluti

Il Progettista
ing. Simona Brun
(documento firmato digitalmente)



Si allega la nota del 07/09/2022 ad oggetto: "Vado Ligure (Savona) - Progetto 782 - Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal Sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la SS1 Aurelia. Convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L. 120/2020, ai fini del procedimento di cui al D.P.R. 383/1994 e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.P.R. 327/2001
Ente Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale".

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), inserito dall'art 6 comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge n. 221/2012, la presente comunicazione ed i documenti allegati vengono trasmessi esclusivamente attraverso la posta elettronica e pertanto non seguirà l'invio in forma cartacea.

Distinti saluti.

Arch. Alessandro Veronese
Responsabile Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
Comune di Vado Ligure
P.zza S. Giovanni Battista 5 -Vado Ligure
tel.019.886450 fax 019.880214
e mail: patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it
e mail protocollo: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
<http://www.comune.vado-ligure.sv.it>





COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

Rif. 16595/2022

Vado Ligure, 7 settembre 2022

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per il Piemonte, la Val D'Aosta e la Liguria*
Sede Coordinata di Genova
Ufficio Dirigenziale 3 – Tecnico ed Opere Marittime
per la Regione Liguria – Genova
oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it

e, p.c.,

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com
paolo.canavese@portsofgenoa.com
raffaella.poggi@portsofgenoa.com
paola.roascio@portsofgenova.com

IRIDEOS
irideos@pec.irideos.it

OGGETTO: Vado Ligure (Savona) – Progetto 782 – Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal Sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la SS1 Aurelia.

Convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L. 120/2020, ai fini del procedimento di cui al D.P.R. 383/1994 e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.P.R. 327/2001

Ente Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Con riferimento alla conferenza di servizi di cui all'oggetto si trasmette, in allegato alla presente, la nota di Irideos S.p.a. che, per errore, è stata inviata a Questo Comune.

Cordiali saluti.

**RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**
(Arch. Alessandro VERONESE)

Piazza S. Giovanni Battista 5
Tel 019.886350
Fax 019/88.02.14

E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
www.comune.vado-ligure.sv.it
C.F. / P.IVA 00251200093

Buongiorno, per una risposta certa, avremmo necessit  di
planimetrie in cui venga evidenziata l'area precisa di
cantierizzazione.

Ringraziando,
Porgo Cordiali Saluti,
Claudio Marchi

* * * * *
* * * * *

Claudio Marchi

Area Esercizio in Fibra Ottica

Irideos Spa
Sede di Verona P.le Europa 12
37135 Verona

Tel: +39-0458054272
Mob: +39-3316660619

email claudio.marchi@irideos.it. | www.irideos.it.it

Irideos S.p.A. â€ Viale L. Bodio ,37 â€ Bodio 3 â€ 20158 â€
Milano (MI)

-----Messaggio originale-----

Da: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it <info@cert.comune.vado-
ligure.sv.it>
Inviato: marted  16 agosto 2022 12:16
A: oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it
Cc: ufficioterritoriale.sv@pec.portsofgenoa.com;
paolo.canavese@portsofgenoa.com; raffaella.poggi@portsofgenoa.com;
paola.roascio@portsofgenova.com; protocollo@pec.regione.liguria.it;
urbanistica@cert.regione.liguria.it;
difesasuolo.savona@cert.regione.liguria.it;
stefano.melegari@regione.liguria.it;
enrico.pastorino@regione.liguria.it; mbac-sabap-im-
sv@mailcert.beniculturali.it; protocollo@pec.provincia.savona.it;
comune.quiliano@legalmail.com; cp-savona@pec.mit.gov.it;
dogane.savona@pec.adm.gov.it; anas.liguria@postacert.stradeanas.it;
postacert@pec.depuratore.sv.it; ireti@pec.ireti.it;
italgas@pec.italgas.it; pololiguria@pec.italgasreti.it; e-
distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
aol.liguria@pec.telecomitalia.it;
assistentzascavi.liguria@telecomitalia.it; fastweb@pec.fastweb.it;
openfiber@pec.openfiber.it; windtrespa@pec.windtre.it;
irideos@pec.irideos.it; sirtispa@sirti.lgelamail.it;

E

COMUNE DI VADO LIGURE

Protocollo N.0018600/2022 del 29/08/2022
Class. : 6.2 «URBANISTICA: STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE»

interoute@pec.it; mauro.barbieri@exainfra.net;

btitaliaspa@pec.btitalia.it

Oggetto: Prot.N.0017663/2022 - VADO LIGURE (SAVONA) " PROGETTO 782
" SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SANT'ELENA SITO IN COMUNE DI
VADO LIGURE PER IL TRATTO INTERESSATO DAL SOVRAPPASSO STRADALE
ESCLUSO IL TRATTO SOTTOSTANTE LA SS1 AURELIA. CONVOCAZIONE DELLA
CONFERE

Si allega la nota del 16/08/2022 ad oggetto: "Vado Ligure (Savona)
" Progetto 782 " Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena
sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal
Sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la SS1
Aurelia.Convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma
semplificata e in modalit  asincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14
bis della L. 241/1990 e dell'art. 13 della L. 120/2020, ai fini
del procedimento di cui al D.P.R. 383/1994 e per l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di
pubblica utilit  , ai sensi del D.P.R. 327/2001 Ente Proponente:
Autorit  di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale".

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), inserito dall'art 6 comma 1
del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge n. 221/2012,
la presente comunicazione ed i documenti allegati vengono trasmessi
esclusivamente attraverso la posta elettronica e pertanto non
seguir  l'invio in forma cartacea.

Distinti saluti.

Arch. Alessandro Veronese

Responsabile Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
Comune di Vado Ligure P.zza S. Giovanni Battista 5 -Vado Ligure
tel.019.886450 fax 019.880214

e mail: patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it

e mail protocollo: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

<http://www.comune.vado-ligure.sv.it>

Sospesi uscita - dettaglio

Provvisorio: 236 Conto: 1 SOMME LIBERE

Anagrafica

PROVINCIA DI SAVONA

Codice fiscale/P.IVA

Indirizzo

CAP

Località

Importo provvisorio

400,00

Importo da regolarizzare

400,00

Descrizione bollo

ESENTE BOLLI

Importo bollo

0,00

Descrizione spese

Descrizione commissioni

ESENTE
SPESE

Importo spese

0,00

Codice causale

000

Causale

CONTR ISTR PRC CLASS 2.13.7 PRATICA N 13/2022 CAP 17703

Data carico

23/09/2022

Data regolarizzazione

Data valuta

23/09/2022

Modalità di pagamento

CASSA

Imputazione

GIROFONDI DI TAB. A INFRUTTIFE

Coordinate bancarie

Numero ricevuta

5328

Numero ricevuta storno

Elenco regolarizzazioni

aspmalio.400 Portsofgenoa - Prot. 26/09/2022.0033962.I