



Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Urbanistica

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per le Opere Pubbliche,
le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche
e le risorse umane e strumentali**
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Marche - Umbria
SEDE COORDINATA DI PERUGIA
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it Segreteria

Alla Regione dell'Umbria PERUGIA
**PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it**

All'Ente proponente All'ANAS Struttura Territoriale Umbria PERUGIA
PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it

Progetto esecutivo ANAS - Struttura Territoriale Umbria - "S.S. 3 Flaminia" - Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura - Rotatoria di Spoleto al Km 124+400" - D.P.R. n.383/1994 e DPR n.327/2001 - Convocazione riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 marzo 2022, ore 11,30.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' URBANISTICA

VISTA la proposta di intervento dalla quale risulta quanto segue:

Stato di fatto

L'area in oggetto è situata all'ingresso sud della città di Spoleto;

Urbanisticamente l'area è individuata nel **Piano Regolatore Generale** parte strutturale come:

- parte "viabilità esistente" compresa la fascia di rispetto;
- parte area agricola ricadente in "En - agricola di particolare interesse naturalistico - ambientale);
- parte area agricola ricadente in "En - agricola di particolare interesse naturalistico - ambientale) con sovrastante "Vra - aree a salvaguardia delle macroaree";
- piccola parte di "Eb - aree boscate" (bosco da P.T.P.C.) ricadente in "En - agricola di particolare interesse naturalistico - ambientale);

L'area presenta vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere "c" e "d", del D.Lgs 42/2004, istituito con D. M. 28 FEBBRAIO 1956 e vincolo di cui all'art. 142 comma 1 lettera "c";

l'area ricade:

- in "archeologica indiziata" - insediamento romano, necropoli preromana romana;
- in ambito di Viabilità storica;
- individuata come strada panoramica.

inoltre il sito ricade:

- in fascia "A" del P.A.I.;



Città di Spoleto - Piazza del Comune n 1 - 06049 Spoleto (PG)
Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.40391
C.F. 00316820547 - P.I. 00315600544
Sito internet: www.comunespoleto.gov.it
www.facebook.com/comunedispoleto; www.twitter.com/comunedispoleto
PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Longobardi in Italia
I luoghi del potere (568-774 d.C.)
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2011



Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Urbanistica

- in un Conoide
- in area con propensione al dissesto

CONSIDERATO che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 14/05/2008, efficace dal 27/05/2008, è stato approvato il Piano Regolatore Generale parte strutturale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 31/97 e dell'art. 67 della L.R. n. 11/2005;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.105 del 17/10/08, e dopo l'esame delle osservazioni pervenute, è stato approvato il PRG Parte Operativa, che è divenuto effettivamente operativo dalla data del 31/12/2008.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2014 è stata approvata l'Espressione della Valutazione di compatibilità sismica e conformità del PRG Parte Strutturale e del PRG Parte Operativa approvato con le deliberazioni sopracitate, con conseguente conferma retroattiva della loro validità e di tutte le varianti successivamente intervenute, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 5 del 04/04/2014.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/02/2021 è stata approvata definitivamente una variante al PRG Parte Strutturale, efficace dalla data di pubblicazione sul BUR avvenuta il giorno 9 del mese di marzo 2021.

Il sottoscritto geometra Paolo Bordoni, in qualità di responsabile delle posizioni organizzative della Direzione Tecnica, Servizio Urbanistica,

D I C H I A R A

CHE l'opera in oggetto si configura come attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e quindi non necessita, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art.212 della Legge Regionale 1/2015, dei titoli abilitativi di cui al TITOLO V Capo III della stessa legge.

CHE il progetto proposto, in base a quanto previsto dal P.R.G. - PARTE STRUTTURALE e dal P.R.G. - PARTE OPERATIVA del Comune di Spoleto, approvati definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale sopracitate, **è conforme alla disciplina urbanistica vigente**, nonché al regime vincolistico di carattere ambientale, urbanistico, idraulico, idrogeologico e relativo alle infrastrutture a rete che interessa l'intervento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geometra Paolo Bordoni *

Si fa presente inoltre quanto segue:

UFFICIO STRADE

Il parere dell'Ufficio Strade, viene espresso dal Responsabile Geom. Roberto Gori sotto il profilo della funzionalità dell'opera viaria interessata in oggetto.

Visto il progetto di realizzazione della rotatoria, necessario a garantire e migliorare sensibilmente la sicurezza della circolazione stradale e consultati gli elaborati trasmessi secondo i quali essendo il livello di dettaglio chiaramente non esecutivo, si reputa comunque opportuno definire quanto segue:





Città di Spoleto
Direzione Tecnica - Urbanistica

- integrare il progetto con una sezione longitudinale in corrispondenza della strada denominata Viale Matteotti di ingresso alla Città
- la quota di raccordo con la pavimentazione comunale esistente, dovrà essere raccordata senza gibbosità e/o scalini, ovvero cambi di quota importanti che possano determinare situazioni di pericolo per la circolazione veicolare. Tale raccordo dovrà essere realizzato fresando e non scavando, trasversalmente la pavimentazione della carreggiata attuale per le altezze di progetto
- nella giunzione tra la nuova e vecchia pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrà essere posata in opera dell'emulsione bituminosa necessaria per la completa sigillatura.

UFFICIO MANUTENZIONI

Il parere dell'Ufficio Manutenzioni, viene espresso dall'Ing. Pesci Lorenzo dopo aver consultato la documentazione progettuale, in relazione all'illuminazione pubblica, con la seguente considerazione:

- occorre anticipare la posizione dei due corpi illuminanti contrapposti relativamente ai pali posti in prossimità dell'attraversamento pedonale, spostandoli in direzione di provenienza del flusso di traffico, ai fini di una migliore illuminazione del passaggio pedonale.

Spoletto, 29/03/2022

IL DIRIGENTE

Ingegnere Francesco Zepparelli*

* Il presente documento è redatto e firmato in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è conservato in originale presso l'archivio informatico del Comune di Spoleto.