

Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e urbane,  
le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

TOSCANA - MARCHE - UMBRIA

SEDE COORDINATA DI PERUGIA

PEC: [oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it)

prot. n°: 44.90 del 18 MAR 2022

Segreteria Conferenze di Servizi

CONF. n.105/2022

**Oggetto: ANAS – Struttura Territoriale Umbria - “S.S. 3 Flaminia” – Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione dell’infrastruttura – “Rotatoria di Spoleto al km 124+400” – D.P.R. n.383/1994 e DPR n.327/2001 - Convocazione riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 marzo 2022, ore 11:30.**  
**Parere.**

In relazione alla Vs. nota di convocazione per la Conferenza dei Servizi in oggetto legata ai lavori di realizzazione della rotatoria per l’ingresso a Spoleto al km 124+400;

Valutati i documenti messi a disposizione, si evidenzia che, nei pressi della zona interessata dai lavori sono presenti servizi di ns. competenza, così come riportato nell’allegata planimetria, sull’attraversamento in direzione della S.P. 462 di Monteluco ci sono:

- Rete gas metano MP in Acciaio DN 65 mm;
- Rete idrica in Ghisa DN 80 mm;

Ciò premesso si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

A condizione che vengano salvaguardati i servizi esistenti.

A riguardo si precisa che le indicazioni fornite per le condotte hanno la sola funzione di segnalarne la presenza, per maggior sicurezza, dovranno essere eseguiti sopralluoghi con ns. personale dotato di strumentazione per determinarne l’effettivo posizionamento.

Si precisa che, nel caso si rendessero necessari lavori per eliminare eventuali interferenze con i ns. sottoservizi, dette opere dovranno essere preliminarmente autorizzate dalla scrivente e realizzate a cura e spese del soggetto attuatore.



Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario; Geom. Marco Minni 334-6936945; [marco.minni@valleumbraservizi.it](mailto:marco.minni@valleumbraservizi.it)

Si porgono distinti saluti.

  
**Il Direttore Area tecnica**  
**Ing. Giancarlo Piccirillo**

Allegati: Planimetria

Mm

