



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

**Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO PERUGIA**

**Ufficio PREVENZIONE**

*Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche  
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  
risorse umane e strumentali - Provveditorato  
Interregionale per le Opere Pubbliche –  
Toscana - Marche – Umbria –  
SEDE COORDINATA DI PERUGIA  
CONF. n.111/2022  
[oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it)*

Oggetto: ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Aeroporto di Foligno - Ampliamento hangar da destinare ad attività di manutenzione degli aeromobili - Accertamento conformità urbanistica ai sensi del DPR n. 383/1994 e della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 23/2/1996, n.1408 – **Convocazione riunione di conferenza di servizi per il giorno 24 febbraio 2023, ore 11,00. Parere.**

Con riferimento alla nota pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n. 2006 del 02/02/2023, di pari oggetto, si comunica che lo scrivente Comando, per motivi di servizio, non potrà garantire la partecipazione di alcun suo Funzionario per la riunione di Conferenza di Servizi prevista per il giorno 24 febbraio 2023 con inizio alle ore 11:00.

Esaminata la documentazione resa disponibile in formato digitale mediante accesso telematico al link riportato nella nota di convocazione della conferenza di servizi, non si evidenziano motivi ostativi all'avvio del procedimento e si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

**Il presente parere resta subordinato al rispetto delle condizioni riportate nelle note di approvazione del progetto antincendio prot. n. 2308 del 06.02.2023, rilasciata da questo Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151 dello 01/08/2011, che si allega in copia.**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

D. Ing. PERLA Michele, Ph.D.

Per IL COMANDANTE  
(Ing. Antonio ALBANESE)  
D.V. Ing. Maurizio COLIZZI  
(Firmato digitalmente ai sensi di legge)



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE  
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA**  
*Ufficio Prevenzione incendi*  
*com.perugia@cert.vigilfuoco.it*

ALLA PRATICA IN OGGETTO E' STATO  
ASSEGNATO IL N° **87254** DA INDICARE  
SEMPRE IN OGNI COMUNICAZIONE.

A O.M.A. OFFICINE MECCANICHE  
AERONAUTICHE SPA

presso: O.M.A. OFFICINE MECCANICHE  
AERONAUTICHE SPA  
VIA CAGLIARI 20, 06034 Foligno

Al Sindaco del Comune di Foligno

E P.C. MARCO SCIAMANNA  
marco.sciamanna@ingpec.eu

Oggetto: **VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

Ditta: O.M.A. OFFICINE MECCANICHE AERONAUTICHE SPA sita in AEROPORTO  
M.O. G. FRANCESCHI-VIA CAGLIARI 22, 06034 Foligno soggetta a controllo, ai sensi del  
**D.P.R. n° 151 del 01-08-2011** allegato I, per le seguenti attività:

53.1.B	Officine riparazione veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie, da 300 a 1000mq
--------	--

E' stata esaminata, ai fini della prevenzione incendi, la documentazione tecnica relativa all'attività specificata in oggetto, prodotta unitamente all'istanza di parere acquisita in atti con prot. n° 16796 del 01/08/2022 e successive integrazioni prot. 1884 del 31/01/2023.

In esito al predetto esame, questo Ufficio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sulla conformità antincendio del progetto di che trattasi a condizione che lo stesso, anche per quanto non descritto o rappresentato, sia realizzato in conformità alla normativa ed ai criteri tecnici generali di Prevenzione Incendi, subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni o prescrizioni:

1. L'attività sia prevalentemente dotata di mezzi di estinzione a schiuma
2. Sia garantita la presenza di aperture di smaltimento fumi e calore di emergenza sulle facciate costituenti l'ampliamento di cui trattasi e fornita in fase di SCIA la documentazione comprovante le modalità di apertura in fase di incendio secondo nota DCPREV prot. n. 4096 del 12-03-2020

A lavori eseguiti e prima di dare inizio all'attività dovrà essere presentata ai fini dell'esercizio, a norma del combinato disposto del D.lgs. 139/2006 art. 16 come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 97/2017 e del DPR 151/2011 art.4, la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A). Tale istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo [com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.perugia@cert.vigilfuoco.it).

La S.C.I.A ed i relativi allegati dovranno essere prodotti utilizzando la modulistica ministeriale disponibile direttamente nel sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it), allegando:

- l'attestazione di versamento secondo le modalità indicate nel sito [www.vigilfuoco.it/sitiVVF/perugia/](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/perugia/) nella sezione prevenzione incendi;
- l'asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, nonché, per le attività di categoria B e C, la conformità al progetto approvato dal Comando;

- la documentazione conforme a quanto specificato nell'articolo 4 del D.M. 07/08/2012 per le attività di categoria A;
- la documentazione tecnica di interesse per la specifica attività di cui trattasi in versione originale, redatta in conformità al D.M. 07/08/2012, al Decreto DCPST n° 200 del 31/10/2012 e ai disposti del D.P.R. 01-08-2011 n° 151;
  - lo schema di consistenza dell'attività (in formato word) riportante:
  - gli impianti e le apparecchiature che presentano pericolo di incendio con le loro caratteristiche e potenzialità, i quantitativi, la tipologia e la modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose ai fini dell'incendio;
  - numero occupanti (es. asili, scuole, locali pubblici), numero posti letto (es. ospedali, strutture ricettive), superficie in pianta (es. autorimesse, officine, laboratori);
  - l'elenco dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (es. attacchi motopompa, idranti UNI 45, UNI 70, estintori, impianti di rivelazione, ecc.).

Il presente parere non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività ai fini antincendio ai sensi del DPR 151/2011.

IL FUNZIONARIO ESAMINATORE  
D Ing. Michele Perla, Ph.D.

P. IL COMANDANTE  
(Ing. Antonio ALBANESE )  
DV Ing. Maurizio COLIZZI  
(Firmato digitalmente ai sensi di legge)