





SEZIONE B - B INTER OPERAM SUB 1 E SUB 2



SEZIONE D-D INTER OPERAM SUB 8



SEZIONE E-E INTER OPERAM SUB 8



- SUB 1 OGGETTO DI FUSIONE E DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO
- SUB 2 OGGETTO DI FUSIONE E DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO
- SUB 8 OGGETTO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO
- SUB NON OGGETTO DI INTERVENTO



VERIFICA AEROILLUMINANTE				
AMBIENTE	SUPERFICIE VANO	SUPERFICIE FINESTRATA	RAPPORTO RAI	VERIFICA RAI
Ufficio	16,48 mq	2,40 mq	0,15	✓
Ufficio	13,48 mq	1,28 mq	0,095	✗
Ufficio	13,69 mq	1,28 mq	0,093	✗
Ufficio	25,63 mq	1,28 mq	0,05	✗
Ufficio	12,06 mq	2,40 mq	0,20	✓
Ufficio	17,51 mq	1,28 mq	0,073	✗
Ufficio	13,64 mq	2,10 mq	0,14	✓
Sala riunioni	21,47 mq	1,20 mq	0,056	✗
Sala conferenze	36,56 mq	3,60 mq	0,098	✗
Cucina	12,76 mq	1,20 mq	0,094	✗
Bagno	1,34 mq	1,20 mq	0,90	✓
Bagno	1,34 mq	0,00 mq	0,00	✗

Tutti i bagni saranno dotati di sistemi di aerazione forzata che garantiscono adeguati ricambi d'aria.

VERIFICA STANDARD DIMENSIONALI					
AMBIENTE	SUPERFICIE VANO	SUPERFICIE MINIMA	ALTEZZA PAV./SOFFITTO	ALTEZZA MINIMA	VERIFICA
Ufficio	16,48 mq	9 mq	2,70 m	2,70 m	✓
Ufficio	13,48 mq	9 mq	2,70 m	2,70 m	✓
Ufficio	13,69 mq	9 mq	2,70 m	2,70 m	✓
Ufficio	25,63 mq	9 mq	2,70 m	2,70 m	✓
Ufficio	12,06 mq	9 mq	2,70 m	2,70 m	✓
Ufficio	17,51 mq	9 mq	2,70 m	2,70 m	✓
Ufficio	13,64 mq	9 mq	2,70 m	2,70 m	✓
AMBIENTE	LARGHEZZA VANO	LARGHEZZA MINIMA	ALTEZZA PAV./SOFFITTO	ALTEZZA MINIMA	VERIFICA
Corridoio	1,66 m	1,00 m	2,70 m	2,40 m	✓

VERIFICA STANDARD DIMENSIONALI (D.Lgs. 81/08, D.M. 236/89)					
AMBIENTE	SUPERFICIE VANO	SUPERFICIE MINIMA	ALTEZZA PAV./SOFFITTO	ALTEZZA MINIMA	VERIFICA
Sala riunioni	21,47 mq	9 mq	3,65 m	3,00 m	✓
Sala conferenze	36,56 mq	1,5 mq/p	3,65 m	3,00 m	✓
Cucina	12,76 mq	9 mq	3,65 m	3,00 m	✓
Bagno	1,34 mq	-	3,20 m	3,00 m	✓
Bagno	1,34 mq	-	3,20 m	3,00 m	✓

AMBIENTE	LARGHEZZA VANO	LARGHEZZA MINIMA	ALTEZZA PAV./SOFFITTO	ALTEZZA MINIMA	VERIFICA
Corridoio	1,60 m	1,00 m	3,65 m	2,40 m	✓



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
CREA Centro Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari EFI
European Forest Institute - BioCities Facility

INTERVENTO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO
SITO IN VIA MANZIANA 30 , ROMA (RM)

Progetto Esecutivo
Progetto Architettonico con verifica Rapporti Aeroilluminanti
Sub 1 e 2
Sub 8



Sindea Architettura e Ingegneria srl
Via Cassia, 1020
00189 - ROMA
P.IVA 016221791003
e-mail - info@sindea.it
tel. - 06.7081083

Arch. Fabio Scaccia
Geol. Diego Settimi

Timbro e firma
SCACCIA
Fabio
14.12.2023
12:14:41
GMT+01:00

02					
01					
00	07/11/2023	EMISSIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	AUTORIZZATO	
È vietata ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente elaborato senza la preventiva autorizzazione					

COO. ELABORATO
PR - 01b