

Dipartimento della Prevenzione

Segreteria amministrativa C.I.A.A.P. - base
Firenze via Chiantigiana 37
tel. 055.6939540



Azienda USL Toscana centro



Data: 26.06.2023

Rif. Comune pratica n. /
Pratica SISPC: **4474657**
Trasmesso via PEC

A Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi
Informativi e Statistici
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Toscana - Marche – Umbria
Sede Di Firenze
Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana

PEC: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Conferenza dei Servizi Asincrona

*Progetto definitivo per la realizzazione del Nuovo Plesso
Didattico nel Campus Ospedaliero Universitario di Careggi
(FI) destinato ad aule per le esigenze della Scuola di Scienze
della Salute Umana*

Richiedente: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Indirizzo: VIA DEI SERVI n. 15 - FIRENZE

Vista la richiesta in oggetto,
esaminata la documentazione inviata in allegato alla domanda,

il gruppo C.I.A.A.P. esprime PARERE FAVOREVOLE al progetto
presentato alle seguenti CONDIZIONI.

- Le distanze tra i due edifici (nuova costruzione/fabbricato esistente) non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti (art. 28 del Regolamento Edilizio comunale).
- L'impianto di smaltimento delle acque reflue dovrà essere realizzato conformemente ai disposti dell'art. 31 del Regolamento Edilizio comunale.
- Il percorso di accesso in copertura (polo tecnologico) dovrà essere predisposto secondo l'ordine di priorità indicato all'art. 8 del Reg. 75/R/13 s.m.i.
- E' da modificare il percorso di accesso allo spogliatoio e relativo servizio igienico attraverso il magazzino alimenti in quanto l'attuale progettazione non consente una normali prassi igienica (Reg. CE 852/04).

Dipartimento della Prevenzione
Commissione Interdisciplinare
Ambiente ed Attività Produttive
C.I.A.A.P. - base
Via Chiantigiana 37
50126 Firenze

Email: attivitaproductive.firenze@uslcentro.toscana.it

PEC : prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Il presente documento informatico è sottoscritto digitalmente

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Dipartimento della Prevenzione

Segreteria amministrativa C.I.A.A.P - base
Firenze via Chiantigiana 37
tel. 055.6939540



- Nel locale portineria dovrà essere garantito almeno il 2% del fattore medio di luce diurna (DGRT 211/22, punto 3.2.3).
- Devono essere messi a disposizione del personale universitario (docenti, personale ATA ecc.) servizi igienici dedicati (DGRT 211/22, punto 5.3).
- In merito ai locali rientranti nel campo di applicazione della Circolare 16/1951, la cubatura non dovrà essere minore di 4 m³ a persona.

Azienda USL Toscana centro



p. Il Coordinatore Zona Firenze 1
Dott. Ing. Angelo Ricciardi
(sottoscritto digitalmente)

Dipartimento della Prevenzione
Commissione Interdisciplinare
Ambiente ed Attività Produttive
C.I.A.A.P.- base
Via Chiantigiana 37
50126 Firenze
Email: attivitaiproduttive.firenze@uslcentro.toscana.it
PEC: prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Il presente documento informatico è sottoscritto digitalmente

ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.